

SNCC.D.016



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MYPIMES (MICM)

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

CIRCULAR No. 001

No. EXPEDIENTE

MICM-CCC-CP-2022-0015

No. DOCUMENTO

MICM-CCC-CP-2022-0015

25 de mayo de 2022

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Procedimiento de Comparación de Precios para la Adquisición de dos (2) UPS centrales para ser instalados en este Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM)., Referencia: MICM-CCC-CP-2022-0015.

El Comité de Compras y Contrataciones de **Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)** les informa que, hasta la fecha **19 de mayo de 2022** recibimos las siguientes preguntas:

1. Los UPS's solicitados en la licitación son de 30KVA, la alimentación eléctrica de los mismos, se hará nueva en base a esta capacidad?
2. Se requiere la instalación de un sistema de By-pass para los UPS's de 30KVA a instalar?
3. El desmantelamiento de los UPS a retirar será por cuenta del MICM o debemos incluirla en la propuesta?
4. En el 5to. piso hay que desmontar una puerta para poder instalar el UPS nuevo, esto corre por cuenta de Ustedes o debemos incluirlo en la propuesta?
5. La climatización de los cuartos donde se instalarán los UPS's será trabajada por Ustedes?
6. El cableado y breaker de protección de ambos UPS (2do y 5to piso) actualmente están dimensionados a los UPS existentes de 20kVA. Para los UPS de 30kVA a ofertar, ¿se puede incluir la adecuación eléctrica de ambos cuartos en la oferta?
7. ¿Ustedes se encargarán de preparar las facilidades eléctricas de acuerdo a las especificaciones de los equipos ofertados?
8. ¿Se puede utilizar el ascensor para subir los equipos a cada piso?
9. ¿El monto del presupuesto contempla las adecuaciones eléctricas para ambos UPS?

/UR.CCC.V.1



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



10. ¿Cuáles son los horarios para realizar los trabajos de instalación?
11. ¿Las dimensiones descritas en el pliego corresponden a la solución de UPS que tienen instalada actualmente en ambos pisos?
12. ¿Para los UPS necesitan Bypass externo?
13. Según el levantamiento realizado se verificó que el UPS actual es de 20KVA. ¿Es esto correcto?
14. El UPS que solicitan actualmente es de 30KVA pero la parte eléctrica solo soporta hasta 20KVA, ¿En este caso la institución se responsabiliza de poner el cableado que soporte hasta 30KVA incluyendo los breaker?
15. ¿Han tomado en cuenta el acondicionamiento climático (temperaturas altas) del espacio donde van colocados los UPS?
16. El responsable del recorrido en la visita técnica nos indicó que los UPS deben tener integrada una Tarjeta de Sensor de Temperatura, pero este requerimiento no está en las especificaciones técnicas.

Las que a continuación se responde:

1. Esto debe estar considerado dentro de la oferta de servicio que será provista.
2. Si, se requiere Bypass externos para los procesos de mantenimiento.
3. Esto debe estar considerado dentro de la oferta de servicio que será provista.
4. De ser necesario por las dimensiones del equipo propuesto, esto debe estar considerado dentro de la oferta de servicio que será provista.
5. Sí, la climatización está en proceso y será provista por el Ministerio.
6. Esto debe estar considerado dentro de la oferta de servicio que será provista.
7. Esto debe estar considerado dentro de la oferta de servicio que será provista.
8. Sí, la torre cuenta con un ascensor de carga que puede ser utilizado.
9. Si, el monto presupuestado contempla la adecuación eléctrica para ambos UPS
10. Los horarios pueden ser flexibles según la necesidad de la tarea, de ser necesario se deben planificar horarios extraordinarios.
11. No, tienen dimensiones distintas.
12. Si.
13. Si, es correcto.
14. Esto debe estar considerado dentro de la oferta de servicio que será provista.
15. Si, la climatización está en proceso y será provista por el Ministerio.
16. Los UPS requeridos deben contar con esta característica ya sea de manera integrada o una tarjeta adicional, al igual que la tarjeta de red para monitoreo. Verificar Enmienda No.02 realizada que modifica las especificaciones técnicas que incluye este requerimiento.

/UR.03.2011



[Handwritten signature]
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

